

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-5154/2022

Číslo jednací: MeDO-64758/2022-Hos-DS

Počet listů: 8

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Karolína Hošková

Telefon: 379 719 264

E-mail: karolina.hoskova@mesto-domazlice.cz

Datum: 26.09.2022

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2. písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení a povolení k nakládání s vodami, kterou dne 05.04.2022 podala

obec Mnichov, IČO 00572225, Mnichov č.p. 73, 345 22 Poběžovice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. schvaluje stavební záměr

- podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro soubor staveb (dále jen "stavba"):

„ČOV a kanalizace, Mnichov“

Údaje o místě předmětu rozhodnutí

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Mnichov, Hvoždany, Poběžovice
Identifikátor katastrálního území	697451, 697460, 697478, 707783
Název katastrálního území	Hvoždany u Poběžovic, Mnichov u Poběžovic, Pivoň, Šitboř
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 902/14 (vodní plocha) v katastrálním území Hvoždany u Poběžovic, st. p. 6 (zastavěná plocha a nádvoří), 39 (zastavěná

plocha a nádvoří), 41 (zastavěná plocha a nádvoří), 57 (zastavěná plocha a nádvoří), 89 (zastavěná plocha a nádvoří), 101 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 29/4 (zahrada), 29/8 (zahrada), 29/9 (zahrada), 29/11 (zahrada), 66 (zahrada), 67/1 (zahrada), 67/3 (zahrada), 71/7 (ostatní plocha), 87/3 (trvalý travní porost), 87/23 (trvalý travní porost), 87/24 (trvalý travní porost), 87/31 (trvalý travní porost), 87/41 (trvalý travní porost), 87/59 (trvalý travní porost), 681/3 (zahrada), 684/2 (zahrada), 685/7 (zahrada), 685/8 (zahrada), 687/1 (ostatní plocha), 687/7 (trvalý travní porost), 688/11 (trvalý travní porost), 688/15 (zahrada), 688/19 (zahrada), 785/1 (zahrada), 785/17 (ostatní plocha), 789 (ostatní plocha), 965/4 (ostatní plocha), 965/7 (ostatní plocha), 965/8 (ostatní plocha), 965/10 (ostatní plocha), 966/1 (ostatní plocha), 967/1 (ostatní plocha), 967/2 (ostatní plocha), 967/3 (ostatní plocha), 967/4 (ostatní plocha), 967/5 (ostatní plocha), 967/6 (ostatní plocha), 969/1 (ostatní plocha), 970/3 (ostatní plocha), 970/5 (ostatní plocha), 970/6 (ostatní plocha), 978/3 (ostatní plocha), 1002/5 (ostatní plocha), 1002/7 (ostatní plocha), 1002/8 (ostatní plocha), 1002/9 (ostatní plocha), 1002/11 (ostatní plocha), 1002/12 (ostatní plocha), 1002/16 (ostatní plocha), 1012 (ostatní plocha), 1020/2 (ostatní plocha), 1021/3 (ostatní plocha), 1021/16 (ostatní plocha), 1041/8 (vodní plocha), 1042/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Mnichov u Poběžovic

Číselný identifikátor vodního toku	10251809 10273048
Název vodního toku	Mlýnský potok Pivoňka
Čísla hydrologického pořadí	1-10-02-0280-0-00 1-10-02-0270-0-00
ID útvaru povrchových vod	BER_0200 Pivoňka od pramene po ústí do toku Černý potok
Říční km vodního toku (konec stavby)	Pivoňka 7,2 km
Říční km vodního toku (začátek stavby)	Pivoňka 8,3 km
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	Čistírna odpadních vod: Š0 – 1090169, 870085 Š01 – 1090154, 870079 Š02 – 1090169, 870079 roh budovy 1 – 1090172, 870087 roh budovy 2 – 1090172, 870079 roh budovy 3 – 1090177, 870078 roh budovy 4 – 1090177, 870087 jímka – 1090169, 870076 Kanalizační stoky: stoka A : začátek – 1090169, 870085 konec – 1090744, 870699 stoka A1: začátek – 1090264, 870344 konec – 1090684, 870531 stoka A1-1:

začátek – 1090423, 870375
konec – 1090528, 870210
stoka A1-1-1:
začátek – 1090433, 870351
konec – 1090445, 870325
stoka A2:
začátek – 1090428, 870489
konec – 1090448, 870511
stoka A3:
začátek – 1090603, 870651
konec – 1090731, 870660

Přeložka dešťové kanalizace:
st. Š – 1090494, 870432
ŠD1-1 – 1090519, 870412
ŠD1-2 – 1090533, 870410
ŠD1-3 – 1090543, 870417

Prodloužení vodovodu:
VB1 – 1090175, 870321
VB2 – 1090151, 870311
VB3 – 1090143, 870297
VB4 – 1090147, 870272
VB5 – 1090168, 870255

Údaje o předmětu rozhodnutí

Povolované stavby	čistírna odpadních vod, kanalizační stoky, přeložka dešťové kanalizace, prodloužení vodovodu - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona - elektropřípojky - vodovodní přípojky - oplocení, svozová jímka, zpevněné plochy a terénní úpravy
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
Vodovodní soustava	vodovod pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	oddílná - splašková
Účel povolené stavby	- zásobování obyvatel, resp. zásobování pitnou vodou pro nemovitosti - odvedení odpadních vod z nemovitostí novou kanalizací na novou centrální čistírnu odpadních vod
Počet napojených obcí	1
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO

Jedná se o stavbu

Čistírna odpadních vod

Druh přiváděných vod	městské odpadní
Umístěna na pozemku parc. č.	87/24 v katastrálním území Mnichov u Poběžovic
Typ čištění	mechanicko - biologické
Zkušební provoz	ano
Délka zkušební provozu	12 měsíců

Stoková síť

Parametry a délka stok	stoka A – DN 250 – 1035,0 m prodloužené odbočky – PVC – DN 150 – 273,9 m stoka A1 – DN 250 – 523,0 m prodloužené odbočky – PVC – DN 150 – 65,7 m stoka A1-1 – DN 250 – 220,0 m prodloužené odbočky – PVC – DN 150 – 31,1 m prodloužené odbočky – PVC – DN 200 – 5,2 m stoka A1-1-1 – DN 250 – 32,0 m prodloužené odbočky – PVC – DN 150 – 42,1 m stoka A2 – DN 250 – 39,0 m prodloužené odbočky – PVC – DN 150 – 33,5 m stoka A3 – DN 250 – 158,0 m prodloužené odbočky – PVC – DN 150 – 12,4 m
------------------------	---

Přeložka dešťové kanalizace

Parametry a délka stoky	DN 300 – 59,0 m
-------------------------	-----------------

Prodloužení vodovodu

Materál	potrubí PE100RC, SDR 17 certifikované dle PAS 1075, vč. opakovaného testování
Armatury	spoje – svařované šoupě měkce těsnící – DN 80 podzemní hydrant plnopřítokový – DN 80
Tlak. pásmo pro návrh materiálu	PN 10
Celková délka	94,8 m
Elektropřípojky	kabel: AYKY 70 + FeZn z RE do RM – celková délka 41,0 m jištění: I _j = 25A, P _s = 20 kW
Vodovodní přípojka	- materiál potrubí: PE 100 – SDR11 – 40x3,7 – celková délka 176,7 m - armatury: šoupátko pro domovní přípojku 5/4", navrtávací pas 110-5/4", vodoměrná soustava (2 uzavírací ventily s vypouštěním, zpětná klapka, filtr) - tlak. pásmo pro návrh materiálu: PN 10
Oplocení, svozová jímka, zpevněné plochy a terénní úpravy	- oplocení bude provedeno v rozsahu 56,1 m - svozová jímka – železobetonové prefabrikáty průměru 2000 mm, celková výška jímky 3350 mm - zpevněná plocha – asfalt – 710,0 m ² - zpevněná plocha – dlažba – 25,0 m ² - terénní úpravy – úprava povrchu do jedné výškové úrovně s mírným sklonem po přirozeném spádu terénu, celý areál ČOV bude zatravněn

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- stavba svým charakterem a využitím má vliv jen na své bezprostřední okolí. Na základě této skutečnosti vodoprávní úřad vymežil účastníky společného řízení vlastníky pozemku parc. č. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 4/2, 5/1, 5/2, 12, 19, 20, 24, 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/10, 31/3, 31/8, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 39/8, 39/12, 39/13, 40/2, 43/9, 46/1, 48/1, 48/2, 51/1, 51/3, 51/4, 53/1, 56/1, 59, 63/1, 67/4, 71/1, 71/5, 72, 74/1, 75, 79/1, 79/2, 81, 83/1, 83/2, 84, 85, 87/2, 87/7, 87/8, 87/12, 87/13, 87/14, 87/15, 87/16, 87/22, 87/32, 87/35, 87/40, 87/41, 87/43, 87/44, 87/45, 87/46, 87/47, 87/49, 87/56, 87/58, 93, 102, 108, 111/3, 114, 115, 119, 129/1, 137, 140, 141/1, 141/2, 142/1, 143/1, 143/5, 143/7, 143/8, 143/9, 143/10,

145/1, 145/2, 145/7, 146, 150/9, 150/12, 183/5, 183/7, 192, 193/1, 193/2, 197/4, 213/1, 213/5, 213/6, 213/7, 215, 216, 219, 223, 224, 225, 227/6, 396/13, 443, 447, 507/5, 507/14, 669/1, 676/33, 676/35, 676/37, 676/40, 676/41, 677, 686/4, 625/1, 625/3, 653/19, 653/18, 653/21, 681/2, 681/8, 681/9, 681/10, 681/11, 681/12, 681/13, 681/14, 682, 684/4, 685/2, 685/5, 685/9, 687/3, 687/5, 687/6, 687/8, 687/13, 688/1, 688/5, 688/13, 688/14, 688/17, 688/18, 690/2, 690/3, 691/1, 702, 703/4, 703/7, 703/8, 704/1, 704/5, 705/1, 705/2, 707, 723, 728, 731, 737/13, 761, 762/1, 762/4, 766/4, 770/15, 770/21, 785/3, 785/4, 785/7, 785/9, 790, 794, 810/1, 814, 815/1, 815/2, 817, 819, 821, 822, 825, 829, 833/5, 834, 860, 874, 876, 883/15, 883/17, 883/36, 926/2, 926/4, 949/1, 950/1, 954, 955, 956, 960/1, 965/5, 965/9, 965/11, 967/10, 969/2, 969/8, 970/1, 970/2, 970/7, 974/4, 974/5, 976, 980/1, 985/1, 997, 1002/2, 1002/3, 1002/10, 1002/15, 1004, 1005, 1006, 1008/2, 1010, 1011, 1017, 1021/14, 1022, 1029, 1030, 1041/5, 1041/9, 1041/18, 1041/31, 1041/36, 1041/43, 1043/2, 1044, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058, 1064, st.1, st.3, st.8, st.10, st.11, st.14, st.15, st.16, st.17/1, st.18, st.19, st.23, st.24, st.25, st.26, st.28, st.30, st.31, st.34, st.38, st.42, st.43/1, st.43/2, st.46/2, st.50, st.52, st.60, st.77, st.92, st.95, st.104, st.107, st.108, st.109, st.110, st.119, st.127, st.149, st.160 v k. ú. Mnichov u Poběžovic, parc.č. 103/5, 123/1, 142/1, 193/4, 193/6 v k.ú. Pivoň, parc.č. 194/, 203/5, 203/6, 209/8, 212, 811/4, 811/7, 811/8, 811/13, 821/1, 821/2, 825, 874, 902/3 v k.ú. Hvoždany u Poběžovic, parc.č. 991, 992 v k.ú. Šitboř.

Stavba obsahuje:

Pro zajištění likvidace odpadních vod z obce Mnichov bude na okraji obce vybudována nová čistírna odpadních vod pro 300 EO. Objekt nové ČOV představuje přízemní stavbu, se sedlovým krovem pokrytým skládanou krytinou. Stavba je celá podsklepená železobetonovou vanou pro technologii čištění odpadních vod. Výškové je objekt osazen ve vazbě na přítokové a odtokové potrubí do recipientu. Jedná se o nový podzemní i nadzemní objekt, který se skládá z nádrží, strojně-technologických prostor a zděného objektu. Součástí objektu ČOV jsou i navazující části – propojovací potrubí, příjezdová komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy, vodovodní přípojka, oplocení areálu, svozová jímka a elektro přípojka. Je navržena mechanicko-biologická ČOV. Hydraulická kapacita ČOV je 2,238 l/s. Látková kapacita je charakterizována hodnotou BSK₅ 18,0 kg/d, tj. 300 EO. Technologická stavba ČOV se skládá z mechanického předčištění, biologické aktivační části s předřazenou denitrifikací, dosazovací nádrže, aerobní stabilizace kalu a zahuštění a akumulace přebytečného kalu.

V obci bude vybudovaná zcela nová splašková kanalizace. Ta bude gravitačně odvádět odpadní vody ze všech objektů v obci do ČOV. Jedná se o větvený systém tvořený páteřní stokou A, která bude vedena od ČOV podél komunikace III/19514 až na konec obce. Do ní budou napojeny další podružné stoky A1, A1-1, A1-1-1, A2 a A3. Součástí jednotlivých stok budou revizní betonové šachty a prodloužené kanalizační odbočky. V místní komunikaci u stoky A1 dochází ke kolizi nové splaškové kanalizace se stávající dešťovou kanalizací. Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám bude tato kanalizace přeložena do nové trasy v souběhu s novou kanalizací. Pro možnost napojení ČOV na obecní vodovod bude vodovod prodloužen o cca 95 m až do místa napojení obslužné komunikace pro ČOV. Vodovod bude uložen v souběhu s novou kanalizací. Před koncem vodovodu bude napojena nová přípojka pro ČOV.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačními výkresy C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7, C.3.8 v měřítku 1:250 projektové dokumentace pro společné povolení stavby a realizaci, kterou zpracoval Ing. Tomáš Šlemenda, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0201488, v prosinci 2020, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro společné povolení stavby a realizaci, kterou zpracoval Ing. Tomáš Šlemenda, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0201488, v prosinci 2020.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu min. 14 dní předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů:
 - souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF odboru životního prostředí MěÚ Domažlice ze dne 22.06.2022 pod č.j. MeDO-19907/2022-Sla-DS:
 - a) na základě předložené žádosti a dokumentace provést vytýčení hranice odnětí půdy pro stavbu a zajistit její nepřekročení,
 - b) odděleně bude skryta svrchní kulturní vrstva půdy, případně i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy, do průměrné hloubky 30 cm, na celé ploše odnímané zemědělské půdy,
 - c) získaná ornice bude využita na sadové a vegetační úpravy v rámci stavby a vyrovnání pomístních terénních nerovností a k navýšení mocnosti ornice v místech mělkého půdního horizontu (maximální mocnost navážky ornice do 10 cm) na pozemku p.č. 144 v k.ú. Mnichov u Poběžovic,
 - d) do doby povolení užívání stavby bude provedeno rozprostření skryté ornice,
 - e) v případě narušení odvodňovacích prvků bude, do doby užívání stavby, obnovena jejich funkce,
 - vyjádření Správy a údržby silnic PK, p. o. ze dne 12.11.2021 pod zn. 40549/21/SUSPK-D:
 - a) při stavbě kanalizačního řadu budou zároveň vybudovány přípojky k jednotlivým nemovitostem ve veřejných částech,
 - b) za uložení kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek uhradí investor jednorázový poplatek,
 - vyjádření správce toku – Lesy České republiky, S.P., OŘ západní Čechy ze dne 20.12.2021 pod č.j. LCR945/055978/2021:
 - a) vodohospodářský majetek bude po dokončení stavby uveden do původního stavu,
 - b) Lesy České republiky, S.P., OŘ západní Čechy budou informovány o průběhu prací, které se týkají toku ve správě, případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora, správce toku bude přizván ke kontrole dokončeného díla,
 - vyjádření k záměru stavby Státní pozemkový úřad ze dne 30.03.2021 pod naší značkou SPU 080682/2021:
 - a) při křížení navržené trasy splaškové kanalizace s trubním odvodňovacím kanálem je třeba dodržet normu ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními,
 - b) v rámci zemních prací dojde k přetržení drenážního potrubí, které je nutné propojit z důvodu zachování funkčnosti celé drenážní sítě,
 - c) SPÚ povolí vstup a provedení prací pro realizaci formou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
5. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
6. Stavba bude dokončena do **31.12.2024**.

II. vydává povolení k nakládání s vodami

resp. o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen „nakládání s vodami“) podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"):

Údaje o místu předmětu rozhodnutí

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Hvožďany u Poběžovic
Identifikátor katastrálního území	697451
Název katastrálního území	Hvožďany u Poběžovic
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 902/14 v katastrálním území Hvožďany u Poběžovic
Číselný identifikátor vodního toku	10251809
Název vodního toku	Mlýnský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-02-0280-0-00
Říční km vodního toku	0,2
ID útvaru povrchových vod	BER_0200 Pivoňka od pramene po ústí do toku Černý potok
Hydrogeologický rajon	6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
ID útvaru podzemních vod	62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
Umístění jevu vůči břehu	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1090129, 870074

Údaje o předmětu rozhodnutí

Druh vypouštěných vod	městské odpadní
Druh recipientu	vodní tok - Mlýnský potok
Související vodní dílo	čistírna odpadních vod, splašková kanalizace
Účel povoleného nakládání s vodami	čištění odpadních z obce Mnichov

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod

Průměrné povolené	0,339 l/s
Maximální povolené	0,509 l/s
Maximální měsíční povolené	1,3365 tis. m ³ /měs.
Roční povolené	16,038 tis. m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	do 31.8.2032
Velikost zdroje znečištění v EO	300

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod – pro zkušební i trvalý provoz

a) BSK5 t/r	0,189 t/r
b) CHSKCr t/r	0,840 t/r
c) NL t/r	0,252 t/r
a) BSK5 Hodnota "p"	30 mg/l
a) BSK5 Hodnota "m"	50 mg/l
b) CHSKCr Hodnota "p"	110 mg/l
b) CHSKCr Hodnota "m"	170 mg/l
c) NL Hodnota "p"	40 mg/l
c) NL Hodnota "m"	60 mg/l

Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1 - měrný žlab s ultrazvukovou sondou vč. vyhodnocovače

Četnost měření množství	12x ročně s rovnoměrným rozložením v průběhu roku, tzn. v přibližném intervalu 1 měsíce
Způsob měření množství vody	odečtem vodočtu měrného profilu
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Během zkušebního provozu v rozsahu sledování	BSK ₅ , CHSK _{cr} , NL, N-NH ₄ ⁺ , P _{celk}
Během trvalého provozu v rozsahu sledování	BSK ₅ , CHSK _{cr} , NL
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1 - měrný žlab
Četnost sledování	12x ročně s rovnoměrným rozložením v průběhu roku, tzn. V přibližném intervalu 1 měsíce ročně
Typ vzorků	A - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.
Předávání výsledků měření vodoprávnímu úřadu	dle platné legislativy (nyní prostřednictvím ISPOP), a to vždy k 28.02. kalendářního roku za rok předcházející
Způsob provádění rozborů vzorků	dle příslušných technických norem

Povolení k nakládání s vodami se uděluje v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona a § 3 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen „cit. NV“), za následujících podmínek a povinností:

- Čistírna odpadních vod musí být provozována v souladu s jejím provozním řádem (jak ve zkušebním, tak i v trvalém provozu), který musí být zpracovaný dle platné legislativy a jeho obsah pravidelně revidován a aktualizován. Před uvedením ČOV do zkušebního nebo trvalého provozu musí být příslušný provozní řád předložen vodoprávnímu úřadu.
- U měrného systému pro měření objemu vypouštěných odpadních vod musí být prováděna kontrola způsobilosti v četnosti max. 1x za 6 let.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
obec Mnichov, IČO 00572225, Mnichov č.p. 73, 345 22 Poběžovice.

Odůvodnění:

Dne 05.04.2022 podal stavebník žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání společného povolení pro stavbu „ČOV a kanalizace, Mnichov; uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Vodoprávní úřad dále uvedl, že ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí, přičemž poskytl účastníkům řízení pro uplatnění tohoto práva lhůtu 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení o vydání společného povolení v souladu s § 94k stavebního zákona (stavebník, obec, osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům může být společným povolením přímo dotčeno).

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- čestné prohlášení obce Mnichov ze dne 25.05.2022
- souhlasy s umístěním a provedením stavby
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-60266/2021-Vac ze dne 29.09.2021
- závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona vydané odborem výstavby a životního prostředí Městského úřadu Pobežovice ze dne 06.11.2021 pod č. 658/21/STAV
- stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, ze dne 08.11.2021 pod zn. PVL-77695/2021/34/Hu
- vyjádření správce toku – Lesy České republiky, S.P., OŘ západní Čechy ze dne 20.12.2021 pod č.j. LCR945/055978/2021
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 30.12.2021 pod č. j. KHSPK/27369/24/21/2021
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru PK, ÚO Domažlice ze dne 26.10.2021 pod č. j. HSPM-4215-2/2021 DO
- vyjádření Správy a údržby silnic PK, p. o. ze dne 12.11.2021 pod zn. 40549/21/SUSPK-D a předchozí souhlas č. 40549/21 INV ze dne 02.12.2021
- rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Domažlice ze dne 23.03.2022 pod č.j. MeDO-15960/2022-San – o povolení zvláštního užívání silnice III. tř. č. 19514 za účelem umístění inženýrských sítí - kanalizačního řádu v silničním pozemku dotčené silnice
- rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Domažlice ze dne 08.03.2022 pod č.j. MeDO-16405/2022-San – o povolení provádění předmětné stavby v silničním ochranném pásmu silnice III. tř. č. 19514
- souhlas s pokácením tůje Lesy České republiky, S.P., lesní správa Horšovský Týn ze dne 22.11.2021 pod č.j. LCR222/001601/2021
- rozhodnutí obce Mnichov ke kácení stromů ze dne 23.11.2021
- vyjádření k záměru stavby Státní pozemkový úřad ze dne 30.03.2021 pod naší značkou SPU 080682/2021
- souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF odboru životního prostředí MěÚ Domažlice ze dne 22.06.2022 pod č.j. MeDO-19907/2022-Sla-DS
- souhlas Chodských vodáren a kanalizací, a.s. ze dne 04.06.2020
- sdělení ČEZ Distribuce, a. s., pod zn. 001120857290 ze dne 09.11.2021 a vyjádření ze dne 09.11.2021 pod zn. 001120857294
- vyjádření CETIN a. s., pod č. j. 841192/21 ze dne 22.11.2021
- stanovisko GridServices, s. r. o., pod zn. 5002160035 ze dne 03.06.2020
- dokumentace pro vydání společného povolení stavby a realizaci, kterou zpracoval Ing. Tomáš Šlemenda, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0201488, v prosinci 2020

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 1d vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, podle Přílohy 8 (pro vydání společného povolení). Vodoprávní úřad ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Projektová dokumentace stavby řeší:

Pro zajištění likvidace odpadních vod z obce Mnichov bude na okraji obce vybudována nová čistírna odpadních vod pro 300 EO. Objekt nové ČOV představuje přízemní stavbu, se sedlovým krovem pokrytým skládanou krytinou. Stavba je celá podsklepená železobetonovou vanou pro technologii čištění odpadních vod. Výškové je objekt osazen ve vazbě na přítokové a odtokové potrubí do recipientu. Jedná se o nový podzemní i nadzemní objekt, který se skládá z nádrží, strojně-technologických prostor a zděného objektu. Součástí objektu ČOV jsou i navazující části – propojovací potrubí, příjezdová komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy, vodovodní přípojka, oplocení areálu, svozová jímka a elektro přípojka. Je navržena mechanicko-biologická ČOV. Hydraulická kapacita ČOV je 2,238 l/s. Látková kapacita je charakterizována hodnotou BSK₅ 18,0 kg/d, tj. 300 EO. Technologická stavba ČOV se skládá z mechanického předčištění, biologické aktivační části s předřazenou denitrifikací, dosazovací nádrže, aerobní stabilizace kalu a zahuštění a akumulace přebytečného kalu.

V obci bude vybudovaná zcela nová splašková kanalizace. Ta bude gravitačně odvádět odpadní vody ze všech objektů v obci do ČOV. Jedná se o větvený systém tvořený páteřní stokou A, která bude vedena od ČOV podél komunikace III/19514 až na konec obce. Do ní budou napojeny další podružné stoky A1, A1-1, A1-1-1, A2 a A3. Součástí jednotlivých stok budou revizní betonové šachty a prodloužené kanalizační odbočky. V místní komunikaci u stoky A1 dochází ke kolizi nové splaškové kanalizace se stávající dešťovou kanalizací. Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám bude tato kanalizace přeložena do nové trasy v souběhu s novou kanalizací. Pro možnost napojení ČOV na obecní vodovod bude vodovod prodloužen o cca 95 m až do místa napojení obslužné komunikace pro ČOV. Vodovod bude uložen v souběhu s novou kanalizací. Před koncem vodovodu bude napojena nová přípojka pro ČOV.

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, vydal dne 22.06.2022 pod č.j. MeDO-19907/2022-Sla-DS závazné stanovisko, ve kterém souhlasí s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu ČOV a příjezdové komunikace na pozemcích parc. č. 87/23 a 87/24 v k. ú. Mnichov u Domažlic, a to za podmínek, které byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Městský úřad Poběžovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný k umístění nebo povolení vedlejších staveb v souboru staveb pro potřeby vydání společného povolení, vydal dne 06.11.2021 pod č. j. 658/21/STAV závazné stanovisko podle § 94j stavebního zákona, ve kterém stavby elektro a vodovodní přípojky, oplocení, svozové jímký, zpevněných ploch a terénních úprav shledal za přípustou.

Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka, jako správce povodí, vydal pod značkou PVL-77695/2021/340/Hu dne 08.11.2021 stanovisko, ve kterém uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky je záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s uvedeným záměrem s připomínkou, že účinnost ČOV bude ověřena v min. ročním zkušebním provozu, během kterého budou odběry vzorků OV prováděny s četností 1 x měsíc. Během zkušebního provozu je doporučeno sledovat také ukazatele P_{celk} a N-NH₄⁺. Pro uvedení ČOV do trvalého provozu bude vyhodnocení zkušebního provozu předloženo ke stanovisku správce povodí.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni vydala dne 30.12.2021 pod č. j. KHSPK/27369/24/21/2020 závazné stanovisko, ve kterém se stavbou souhlasí.

Hasičský záchranný sbor PK, ÚO Domažlice vydal dne 26.10.2021 pod č. j. HSPM-4215-2/2020 DO závazné stanovisko, ve kterém se záměrem souhlasí.

Správa a údržba silnic PK, p. o. ve svém vyjádření ze dne 12.11.2021 pod zn. 40549/21/SUSPK-D souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení za podmínek, které byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Správce toku – Lesy České republiky, S.P., OŘ západní Čechy ve své vyjádření ze dne 20.12.2021 pod č.j. LCR945/055978/2021 souhlasí s projektovou dokumentací a realizací stavby za podmínek, které byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Lesy České republiky, S.P., lesní správa Horšovský Týn souhlasí s pokácením tuje na pozemku p.č. 681/3 v k.ú. Mnichov u Poběžovic ve svém souhlasu ze dne 22.11.2021 pod č.j. LCR222/001601/2021.

Obec Mnichov vydala dne 23.11.2021 souhlasné rozhodnutí ke kácení stromů.

Státní pozemkový úřad ve své vyjádření ze dne 30.03.2021 pod č.j. SPU 080682/2021 souhlasí s umístěním a realizací stavby za podmínek, které byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad stanovil pro umístění stavby pouze podmínku, že stavba musí být umístěna v souladu s koordinačními výkresy C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7, C.3.8 v měřítku 1:250 projektové dokumentace pro společné povolení stavby a realizaci, kterou zpracoval Ing. Tomáš Šlemenda, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0201488, v prosinci 2020 a uvedl, že případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

Platnost povolení k nakládání s vodami byla stanovena dle návrhu stavebníka, neboť vodoprávní úřad neshledal důvody, pro které by měla být platnost povolení jinak omezena.

Realizace stavby vodního díla je podmíněna splněním podmínek tohoto rozhodnutí (podmínky pro provedení stavby), které byly uloženy na základě výsledku vodoprávního řízení. Podmínkou č. 1 stanovil vodoprávní úřad povinnost dodržet vodoprávně projednanou dokumentaci stavby, což je základním principem povolování staveb.

Případné změny v provedení stavby proto nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem (podmínka č. 2).

Před zahájením stavby je stavebník povinen z důvodu nutné informovanosti vodoprávního úřadu o prováděném vodním díle oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, a to min. 14 dní před zahájením stavby. Dále je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu název zhotovitele, z důvodu ověření způsobilosti k provádění staveb vodních děl. Stavbu vodního díla musí v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona provádět jen stavební podnikatel, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (podmínka č. 3).

V podmínce č. 4 vodoprávní úřad citoval podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů.

Pod bodem č. 5 vodoprávní úřad stanovil, že stavbu lze užívat jedině na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla včetně doložení potřebných dokladů, neboť se podle § 119 odst. 1 stavebního zákona jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, a proto ji lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník předloží žádost a doklady dle § 22 vyhl.č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jako např.:

- prohlášení oprávněné osoby o provedení stavby,
- doklad o prostorovém vytýčení stavby,
- dokumentace skutečného provedení stavby,

- geometrický plán na stavbu ČOV,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby,
- protokol o zkoušce těsnosti kanalizace a doklad o těsnosti nádrží ČOV,
- revizní zprávu elektro,
- doklad o výsledku jednání s archeologem,
- doklady o nakládání s veškerými odpady vč. přebytečné zeminy,
- provozní řád ČOV pro zkušební provoz, ve kterém bude m. j.řešeno nakládání s budoucími technologickými odpady (kal a shrabky z česlí)
- vyjádření správce toku o provedené kontrole dokončené stavby
- vyjádření správce komunikace, atd.

Dále je nutné vodoprávnímu úřadu předložit, min. 14 dní před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nový kanalizační řád obce.

Pro uvedení stavby ČOV do trvalého provozu je nutné vodoprávnímu úřadu m. j. předložit vyhodnocení zkušebního provozu, stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku, provozní řád pro trvalý provoz.

Stavba bude dokončena do 31.12.2024 (podmínka č. 6).

Před zahájením stavby vodního díla je stavebník podle § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště umístit štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi až do dokončení stavby.

Podle § 115 odst. 21 vodního zákona posoudil vodoprávní úřad možnost zhoršení a nemožnost dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové a podzemní vody provedením stavby a došel k závěru, že tímto nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve ve výroku uvedených.

Účastníci řízení ve smyslu § 94k písm. b) a e) stavebního zákona) a § 115 odst. 16 vodního zákona:

obec Mnichov, město Poběžovice, obec Hvoždany, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Lesy České republiky, s.p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Obdrží:

stavebník (dodejky)
obec Mnichov, IDDS: tnibif5

hlavní účastníci společného řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona (dodejky)
obec Mnichov, IDDS: tnibif5

Martin Johánek, Mnichov č.p. 20, 345 22 Poběžovice

Marcela Johánková, Mnichov č.p. 20, 345 22 Poběžovice

Josef Johánek, Mnichov č.p. 19, 345 22 Poběžovice

Erich Sengl, Fichtenweg 6, 84544 Aschau am Inn, Spolková republika Německo

Květuše Sengl, Fichtenweg 6, 84544 Aschau am Inn, Spolková republika Německo

Václav Janeček, Mnichov č.p. 34, 345 22 Poběžovice

Radomír Rygl, Mnichov č.p. 31, 345 22 Poběžovice

Stanislav Veit, Mnichov č.p. 30, 345 22 Poběžovice

Anna Rauschenbach, Mnichov č.p. 30, 345 22 Poběžovice

Ivana Pukyová, Horní č.p. 148, 345 22 Poběžovice
Zdeňka Sokolová, Dolní č.p. 367, 345 22 Poběžovice
Anna Grösslová, Mnichov č.p. 81, 345 22 Poběžovice
Kateřina Navrátilová, Trhanov č.p. 57, 345 33 Trhanov
Filip Černý, Mnichov č.p. 83, 345 22 Poběžovice
Marek Černý, Mnichov č.p. 83, 345 22 Poběžovice
Radek Fazekáš, Mnichov č.p. 83, 345 22 Poběžovice
Světlana Müllerová, Díly č.p. 119, 344 01 Domažlice 1
Zdeněk Pelnář, Mnichov č.p. 89, 345 22 Poběžovice
Jana Johánková, Mnichov č.p. 19, 345 22 Poběžovice
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

ostatní účastníci společného řízení podle § 94k písm. b) a e) stavebního zákona (dodejky)
obec Mnichov, IDDS: tnibif5
město Poběžovice, IDDS: zqzby7d
obec Hvoždany, IDDS: xzqb554
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ostatní účastníci řízení o vydání povolení k nakládání s vodami podle § 115 odst. 5 vodního zákona (dodejky)
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

ostatní účastníci společného řízení podle § 94m odst. 2 stavebního zákona, kteří se podle § 94l odst. 3 identifikují označením pozemků a staveb (veřejná vyhláška)

- s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 4/2, 5/1, 5/2, 12, 19, 20, 24, 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/10, 31/3, 31/8, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 39/8, 63/1, 67/4, 71/1, 71/5, 72, 74/1, 75, 79/1, 79/2, 81, 83/1, 83/2, 84, 85, 87/2, 87/7, 87/8, 87/14, 87/15, 87/16, 87/22, 87/43, 87/44, 87/49, 87/56, 87/58, 108, 129/1, 625/1, 625/3, 653/16, 653/18, 653/21, 681/2, 681/12, 681/13, 681/14, 682, 685/9, 687/3, 687/6, 687/8, 688/1, 688/5, 688/13, 690/2, 690/3, 691/1, 702, 703/4, 703/7, 703/8, 704/1, 704/5, 705/1, 705/2, 707, 723, 728, 731, 737/13, 761, 762/1, 762/4, 766/4, 770/15, 770/21, 785/3, 785/4, 785/7, 785/9, 790, 794, 810/1, 814, 815/1, 815/2, 817, 819, 821, 822, 825, 829, 833/5, 834, 860, 874, 876, 883/15, 883/17, 883/36, 926/2, 926/4, 949/1, 950/1, 954, 955, 956, 960/1, 965/1, 965/5, 965/9, 965/11, 967/10, 970/1, 970/2, 970/7, 976, 997, 1002/2, 1002/3, 1002/10, 1002/15, 1004, 1005, 1006, 1008/2, 1010, 1011, 1017, 1029, 1030, 1041/5, 1041/18, 1052, 1053, 87/12, 87/13, 87/32, 87/35, 87/40, 119, 1022, 1041/9, 39/12, 39/13, 40/2, 43/9, 51/1, 51/3, 51/4, 53/1, 143/2, 150/9, 150/12, 183/5, 183/7, 192, 193/1, 193/2, 686/4, 974/5, 1021/14, 1042/4, 1043/2, 1044, 1054, 1055, 46/1, 48/1, 48/2, 197/4, 213/1, 213/5, 213/6, 213/7, 215, 216, 219, 223, 224, 225, 227/6, 396/13, 443, 447, 507/5, 507/14, 669/1, 676/33, 676/35, 676/37, 676/40, 676/41, 677, 969/2, 969/8, 980/1, 985/1, 1056, 56/1, 59, 111/3, 114, 115, 137, 140, 141/1, 141/2, 142/1, 143/1, 143/5, 143/7, 143/9, 143/10, 145/1, 145/2, 145/7, 146, 974/4, 1058, 685/2, 687/5, 687/13, 1041/36, 1041/43, 681/8, 681/9, 681/10, 681/11, 684/4, 685/5, 688/14, 688/17, 688/18, 1041/31, 87/45, 87/46, 87/47, 93, 102, 1064
v katastrálním území Mnichov u Poběžovic

parc. č. 103/5, 123/1, 142/1, 193/4, 193/6 v katastrálním území Pivoň

parc. č. 212, 874, 194/1, 203/5, 203/6, 209/8, 811/4, 811/7, 811/8, 811/13, 821/1, 821/2, 825, 902/3
v katastrálním území Hvoždany u Poběžovic

parc. č. 991, 992 v katastrálním území Šitboř

- s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

st. 1, st. 3, st. 8, st. 10, st. 11, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17/1, st. 18, st. 19, st. 23, st. 24, st. 25, st. 26, st. 28, st. 30, st. 31, st. 34, st. 38, st. 42, st. 77, st. 92, st. 95, st. 104, st. 107, st. 109, st. 110, st. 160, st. 43/1, st. 43/2, st. 46/2, st. 50, st. 52, st. 60, st. 149, st. 119, st. 108, st. 127 v katastrálním území Mnichov u Poběžovic

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k

Městský úřad Domažlice, U nemocnice č. p. 579, 344 01 Domažlice 1

- odbor životního prostředí, ochrana ovzduší
- odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny
- odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu
- odbor dopravy

Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru č. p. 1, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Poběžovice, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: zqzby7d

úřady pro vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky (doručení jednotlivě)

MěÚ Domažlice

OÚ Mnichov, Mnichov 73, 345 22 Poběžovice

OÚ Hvožd'any, Hvožd'any 7, 345 22 Poběžovice

MěÚ Poběžovice, náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice

Veřejná vyhláška musí být v souladu s § 26 odst. 1 správního řádu a v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu vyvěšena po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ Domažlice, OÚ Mnichov, OÚ Hvožd'any a MěÚ Poběžovice a dále zveřejněna přístupem umožňující dálkový přístup. Po sejmutí veřejné vyhlášky bude potvrzena a vrácena na MěÚ Domažlice odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:.....

.....

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):

- stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci
- ověřená dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

Příloha pro obecní stavební úřad (po nabytí právní moci):

- stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci
- ověřená dokumentace stavby